

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 96 имени Павла Петровича Мочалова» городского округа Самара  
443051 г. Самара, ул. Гвардейская, д. 22, тел/факс 8(846)931-87-70  
E-mail: [school\\_96@samara.edu.ru](mailto:school_96@samara.edu.ru)

Информационная справка

по выполнению предписания ОНД и ПР по г.о. Самара управления НД и ПР  
Главного управления МЧС России по Самарской области от 21.10.2021г. №1214/1/1

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении, причина не выполнения
1	Подвальный этаж здания, сообщенный с общей частью здания не огражден противопожарными перегородками с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	01.08.2022	Не выполнен. Требуется больших финансовых средств.
2	Из подвального этажа здания отсутствуют эвакуационные выходы ведущие непосредственно наружу, обособленные от общих лестничных клеток здания.	01.08.2022	Не выполнен. Выполнение требует конструктивных изменений здания.
3	Коридоры 5-го этажа не отделены от лестничных клеток дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	01.08.2022	Выполнен за счет средств ОУ.

Директор МБОУ Школы ;96 г.о. Самара



Е.М. Сычева